



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl

www: zgierz.pis.lodz.pl

Zgierz, dn. 24.05.2020 r.

PPIS-Z-HŚ-4550/65/20

PGK i M Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 28/30

95-070 Aleksandrów Łódzki

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 07.04.2020 r. w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobień**, wykonanych w Laboratorium Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21 (w zakresie fizykochemicznym) i Laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologicznym) z SUW w Sobieniu – sprawozdania z badań z dnia 10.04.2020 r. Nr 12392-04-20P i z dnia 15.04.2020r. Raport Nr 7/2020

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o poziom azotynów, chloru wolnego, jonu amonowego) w w/w próbkach stwierdzono, że woda w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1- lp. 1, część B - lp. 5, część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14), część D, tabela nr 1 - lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

“PGKIM” Sp. z o.o.

KANCELARIA

wpł. dnia 26 MAJ 2020

wysł. dnia

L.dz. 1625 CM

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
mgr Barbara Wieteska