



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu**  
**95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.**

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : [zgierz@pis.lodz.pl](mailto:zgierz@pis.lodz.pl)

www: [zgierz.pis.lodz.pl](http://zgierz.pis.lodz.pl)

PPIS-Z-HŚ-4550/157/20

Zgierz, dn. 02.10.2020 r.

**PGK i M Sp. z o. o.**  
**ul. 1 Maja 28/30**  
**95-070 Aleksandrów Łódzki**

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia**

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 21.09.2020 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdów** w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 - sprawozdania z dnia: 24.09.2020 r.: Nr PSSE-OL-LHK/1/446/2020, Nr PSSE-OL-LHK/1/446-N/2020, Nr PSSE-OL-LHK/1/447/2020, Nr PSSE-OL-LHK/1/447-N/2020, Nr PSSE-OL-LHK/1/448/2020 i Nr PSSE-OL-LHK/1/448-N/2020) z SUW w Bełdowie – woda podawana do sieci oraz z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Bełdów 38 i Bełdów 76

**stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o poziom azotynów, chloru wolnego i jonu amonowego) w w/w próbkach stwierdzono, że woda w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1-lp.1, część B - lp. 5, część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14), część D, tabela nr 1 - lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zgierzu  
*[Signature]*  
mgr Barbara Wieteska