



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

PPIS.HŚ.9020.35.6.2022.BF

Zgierz, dnia 21.10.2022 r.

PGK i M Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 28/30

95-070 Aleksandrów Łódzki

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdów** w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu w dniu 03.10.2022 r. (badania przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40 – sprawozdania z dn. 07.10.2022 r., i z dnia 17.10.2022r. - Nr WSSE.DLHK.9051.150.1.1.2022 i Nr WSSE.DLHK.9051.150.1.2.2022) z punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Bełdów 38 oraz wody pobranej w dniu 07.10.2022 ( badania powtórzeniowe po przekroczeniach ) – z SUW w Bełdowie i punktów monitoringowych

### stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A i grupy B) w próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli i podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22 °C (226 jtk/ml przy normie do 200 jtk/ml w kranie konsumenta). W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A - tabela nr 1, część B, część C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, część D – tabela nr 1 oraz tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zarządca wodociągu wykonał działania naprawcze polegające na usunięciu awarii urządzenia do sterowania dezynfekcją i płukaniu odcinka instalacji wodociągowej oraz wykonał powtórne badanie wody w zakresie mikrobiologicznym ( przy właściwym poziomie chloru) z SUW w Bełdowie i punktów monitoringowych sieci wodociągowej oraz przedłożył sprawozdania potwierdzające skuteczność działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano za chwilową i punktową, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych przez zarządcę wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ZGIERZU  
*mgr Barbara Wieteska*  
mgr Barbara Wieteska

*wiepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI