



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz,

NIP: 732-169-47-19

tel. 42 291 - 96 - 14

REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz

e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

e-Doręczenia: AE:PL-23282-75048-VBWSV-29

Zgierz, dn. 16.04.2025 r.

HŚ.9022.11.70.2025.BF

ZW  
E. mm 2/1

WU  
Dh

PGK i M Sp. z o. o.  
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów Łódzki

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 757) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 08.04.2025 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Aleksandrów Łódzki w ramach kontroli urzędowej przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 - sprawozdania Nr PSSE-OL-LHK/1/315/2025, Nr PSSE-OL-LHK/1/315-N/2025, Nr PSSE-OL-LHK/1/316/2025, Nr PSSE-OL-LHK/1/316-N/2025, Nr PSSE-OL-LHK/1/317/2025 i Nr PSSE-OL-LHK/1/317-N/2025 z dnia 11.04. 2025 r. i przez Dział Laboratoryjny WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40 - sprawozdania z dn. 11.04.2025 r. Nr OL HK.130.1.2025, Nr OL HK.130.2.2025 i Nr OL HK.130.3.2025) z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 i ul. Pabianicka 125 oraz Ruda Bugaj 55A

**stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o stężenie chloru wolnego i sumy THM ) stwierdzono, że w badanym zakresie próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 pkt. 1, część B – lp. 26, część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14 oraz część D, tabela nr 1 – lp. 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

"PGKIM" Sp. z o.o.

KANCELARIA

wpt. dnia 17.04.2025

wysł. dnia .....

L.dz. 471 Soum

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Zgierzu

mgr Barbara Wieteska  
/dokument podpisany elektronicznie/

