



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz,

NIP: 732-169-47-19

tel. 42 291 - 96 - 14

REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz

e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

e-Doręczenia: AE:PL-23282-75048-VBWSV-29

Zgierz, dn. 12.05.2025 r.

HŚ.9022.11.75.2025.BF

PGK i M Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 28/30
95-070 Aleksandrów Łódzki

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 757) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 15.04.2025 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prawęcice** w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 -sprawozdania z dnia:18.04.2025 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/336/2025, Nr PSSE-OL-LHK/1/336-N/2025, Nr PSSE-OL-LHK/1/337/2025, i Nr PSSE-OL-LHK/1/337-N/2025) z SUW w Prawęcicach – woda podawana do sieci oraz z punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Prawęcice 30 oraz sprawozdaniem z badań po przekroczeniu mikrobiologicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu .

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom zawartości chloru wolnego) w jednej z próbek wody pobranej w dniu 15.04.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22 °C (152jtk/ml przy zalecanej do 100 jtk/ml w wodzie podawanej do sieci). Zarządca wykonał działania naprawcze, polegające na usunięciu stwierdzonej awarii pompki chloratora i płukaniu sieci wodociągowej i pobrał próbki wody do badania w zakresie mikrobiologicznym (przy właściwej zawartości chloru) z SUW, które wykazało prawidłowe wartości. W zakresie pozostałych parametrów woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1- lp.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14) i część D tabela nr 1 pkt. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano za punktową i krótkotrwałą, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

mgr Beata Próchniewicz
/dokument podpisany elektronicznie/